



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Челябинской области
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел./факс: 263-64-90
E-mail: rosprn@chel.suinet.ru
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173
ИНН/КПП 7451216069/745101001
ОКВЭД 75.11.12

Директору
МБОУ СОШ № 87

Т.Г.Абакумовой

04.03.2014 № 06/47-2-1418
На № _____ от _____

ПРЕДПИСАНИЕ № 4

При проведении планового выездного мероприятия по надзору в отношении МБОУ СОШ № 87 выявлены нарушения требований Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения нарушений и улучшения условий обучения в МБОУ СОШ № 87, руководствуясь ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, предлагаю Вам выполнить следующие санитарно-противоэпидемические мероприятия **в срок до 05.08.2016 года:**

1. Провести ремонт:

- кабинетов школы: № 206, 215, 302, 307, 308;
- лаборантских кабинетов: химии, физики, биологии, технологии для девочек;
- кабинета для индивидуальных занятий с логопедом;
- пищеблока (моечной столовой посуды);
- большого спортивного зала;
- библиотеке;
- левого лестничного марша;
- санитарных узлов (п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10);

2. Восстановить целостность напольного покрытия в кабинетах № 204, 213, 301, 303, 306, 307, 308, библиотеке, лаборантских кабинетов: химии, физики, биологии, кабинете для индивидуальных занятий с логопедом, большом спортивном зале, метлахской плитки на пищеблоке в моечной столовой посуды и подсобном помещении (п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10).

3. Промаркировать учебную мебель в учебных классах начального звена в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (п.п.5.3, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
4. Выполнить поэтапное приобретение комплектов ученической мебели с изменяющимся наклоном рабочей поверхности в начальную школу (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10).
5. В кабинетах № 210, 301, 302, технологии для девочек швейное дело, кабинете прикладного искусства и рисования установить софиты над классными досками. В учебных кабинетах № 204, 205, 304 установить местное освещение – софит над классными досками с учетом требований санитарных правил (п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
6. Заменить систему общего освещения в учебных классах № 203, 205, 301, 303, 304, 308, лаборантских кабинетов химии, биологии, физики, технологии для девочек, библиотеке (п.7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).
7. Обеспечить своевременную замену неработающих светильников искусственного освещения в учебных классах, коридорах и предусмотреть использование люминесцентного освещения с использованием ламп по спектру цветоизлучения (п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).
8. Восстановить работу мастерских для трудового обучения мальчиков (п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).
9. Установить в кабинете домоводства двухгнездную моечную раковину (п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10).
10. На используемую бутилированную воду иметь документы, подтверждающие ее качество и безопасность (п.10.8 СанПиН 2.4.5.2409 – 08).
11. Провести коррекцию расписания занятий по распределению учебной нагрузки с учетом гигиенических требований (п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10).
12. Обеспечить соблюдение температурного режима в кабинете домоводства для обучения навыкам приготовления пищи, малом спортивном зале в соответствии с требованиями санитарных норм (п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).
13. Провести ревизию и ремонт системы канализации с представлением акта выполненных работ в санитарных узлах 2,3 этажей (п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).
14. Оборудовать санитарные узлы педальными ведрами, сидениями на унитазах, мылом, туалетной бумагой (п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10).
15. Провести замену на пищеблоке разделочных досок для готовой продукции из прессованной фанеры (п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).
16. Обеспечить прием продуктов питания и продовольственного сырья при наличии всех необходимых документов, подтверждающих их качество и безопасность (п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08).
17. Разработать и утвердить ассортимент продуктов для организации дополнительного питания обучающихся через буфет (п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08).
18. Провести ремонт водонагревателя, духового (жарочного) шкафа (п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08).
19. Обеспечить 100% охват сотрудников периодическими медицинскими осмотрами в соответствии приказа МЗ и Социального развития № 302н от 12.04.2011г. и профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации.

20. В случае выявления инфекционных заболеваний в общеобразовательном учреждении обеспечить передачу карт экстренного извещения на каждый случай в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», информирование территориальных учреждений здравоохранения в соответствии СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.п. 10.1, 12.1.

21. Обеспечить качественное проведение медицинского осмотра детей с целью выявления педикулеза с использованием лупы, частого гребня. СанПиН 2.4.2.2821-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.11.5.

22. Информацию по выполнению:

п.п.1-20 предписания представить в отдел надзора по гигиене детей и подростков по п.п. 1-19 адресу: пер. Островского, 14, каб. № 109 тел/факс 791-27-93, в сроки, указанные в предписании и в отдел эпидемиологического надзора по п.п 20-21 ул.Труда, кабинет 208 в срок до 01.05.2014г. тел./факс 266-00-38.

На основании ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ данное предписание имеет обязательную силу.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на директора МБОУ СОШ № 87 Т.Г.Абакумову в соответствии с действующим законодательством

Заместитель руководителя



В.М.Ефремов

Баязитова О.И.
727-09-83
Шумская У.В.
264-77-66